


Husets energianvändning



Energideklaration för Hästskov. 80-82, Nibblev. 10-12, Järfälla.

Detta hus använder 112 kWh/m² och år, varav el 19 kWh/m².

Liknande hus 122–148 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är utförd. Ventilationskontroll är utförd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-04-03 av:

Jens Ehrs, Actava AB